

Утверждаю
 Генерального директора
 ООО "Жилкомсервис №1 Адмиралтейского района"
 _____ Ю. П. Бутенко

Дефектная ведомость
на огнезащитную обработку деревянных конструкций крыш
многоквартирных жилых домов
ООО №Жилкомсервис №1 Адмиралтейского района" согласно адресного
списка (Приложения №1)

Позиция	Наименование конструктивных элементов	Единица измерения	Количество	Техническое состояние и методы реставрации
1	2	3	4	5
	ТЕРр69-10-01-прим.	100 м2 обработанной поверхности	666,582	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом огнезащитным составом «ВАНН-1» при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251" 0000
	113-9005	кг	13798,2474	Антисептик-антипирен 13798,2474